




PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU



Znak sprawy: N.HŚ.5224.3.3.8.2024

Toruń, dnia 05.04.2024 r.

Egz. nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 32
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
87-100 Toruń

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych, w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z protokołem poboru – Protokół nr N.HŚ/010/TOR/2024, w dniu 19.03.2024 r. na krytej pływalni Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że **jakość wody** w zakresie badanych parametrów **odpowiada wymaganom** wskazanym w Załącznikach nr 1 i nr 2 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zakres przeprowadzonych badań:

- **mikrobiologiczne** wg Załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia: *Escherichia coli* w 100 ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48 godz. w 1 ml wody oraz *Legionella sp.* w 100 ml wody, którą zbadano w wodzie wprowadzanej do niecki oraz w wodzie ciepłej z natrysków);
- **fizyko-chemiczne** wg Załącznika nr 2 część A i B do ww. rozporządzenia: mętność, azotany, utlenialność, Σ THM, chloroform.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. aa AD – egz. nr 2

zastępca
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu

K. Kapłanowska
Katarzyna Kapłanowska